

ООО «КВАЗАР»

Объект: МБДОУ Детский сад №9 городского округа «город Дербент»

«24» сентября 2020 г.

АКТ № 13-9

пропитки огнезащитным составом деревянных конструкций.

Фирмой ООО «КВАЗАР», действующей на основании устава, лицензии №05-Б/00037 от 19 ноября 2015 г Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, согласно договора была произведена работа по нанесению огнезащитной пропитки чердачных помещений МБДОУ Детский сад №9 городского округа «город Дербент»

Огнезащитная пропитка производилась огнезащитным составом:

«МИГ 09» — огнебиозащитный состав для древесины

- сертификат пожарной безопасности №С-RU.ПБ25.В.04365
- сертификат соответствия №ВУ/112 02.01. 033 00466.

Нанесение огнезащитного состава производилось пневмораспылителем.

Комиссия в составе представителей:

Исполнителя: ООО «Квазар» Алиджанова М.Э.

Заказчика: Заведующая МБДОУ Детский сад №9 городского округа «город Дербент» Сефербековой Н.Н.

Составили настоящий АКТ: Работы выполнены в соответствии с действующими правилами и нормами пожарной безопасности, отступления от норм **нет.**

Количество пропитанных деревянных конструкций: **686 м2**

При сдаче была проведена проверка пропитанного материала на огнестойкость, при этом оказалось, что образец, находящийся в зоне пламени обугливается, однако распространение пламени по всей поверхности образца не происходит, а образец, изъятый из пламени не горит и не тлеет.

Представители:

Представитель Заказчика

Н.Н.Сефербекова

Представитель Исполнителя

М.Э. Алиджанов

Мастер пропитки ООО «КВАЗАР»

Т.Н.Исмаилов



Примечание: пропитанный материал при воздействии на него влаги (дождя, снега и прочего) или хранение его в сыром помещении теряет свою огнестойкость.