

4. Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.

	<p>4.1. Проходы, проезды и подъезды к объекту. Источники противопожарного водоснабжения. Противопожарные расстояния.</p>	<p>В целях обеспечения возможности проезда пожарных машин в любое помещение здания МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО"" вокруг здания частично имеются проезды с грунтовым покрытием шириной не менее 2,5 м и расположены на расстоянии 3-5 м от наружных стен.</p> <p>В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться противопожарный водоем водонапорная башня 5т. Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны – 6 км, расчетное время прибытия при средней скорости движения 60 км/ч составляет 10 мин, что соответствует требованиям.</p>
	<p>4.2. Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность</p>	<p>Здание МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО"" по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 1.1.</p> <p>Строительные конструкции, применяемые в здании, не способствуют скрытому распространению горения.</p> <p>МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО"", 2 степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс пожарной опасности строительных конструкций К1, что способствует требованиям СНИП 21-01-97.</p>
	<p>4.3. Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности</p>	<p>Пожарная нагрузка в здании МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО"" представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь и др. материалы.</p> <p>В соответствии с требованиями НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» помещения производственного и складского назначения МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО"" относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - помещения складского назначения (кладовые), в которых хранятся сгораемые материалы и негорючие материалы в сгораемой упаковке – пожароопасные помещения (категория В4); - помещения электрической щитовой пожароопасное помещение (категория В4).
	<p>4.4. Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций</p>	<p>В здании МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 9 "СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО"" применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности.</p> <p>Стены выполнены из Дербентского камня толщиной 700 мм (предел огнестойкости 5ч.)</p> <p>Внутренние стены – перегородки кирпичные, толщиной</p>